



リモコンスイッチ構成表			
記号	スイッチ記号	個数	対象リモコンNo. プレート
S12	遠隔スイッチ (WRT9231) (詳細は照明器具設置参照)	1	全てのリモコン

換気機器負荷表		
FE1-2	天井埋込換気扇	1φ100V 0.05kW
FE1-3	天井埋込換気扇	1φ100V 0.04kW
FE1-4	天井埋込換気扇	1φ100V 0.04kW
FE1-5	天井埋込換気扇	1φ100V 0.02kW

点検スペース	設備スペース4	搬入通路2	廊下3	風除室1	相談室	エントランスホール2
a31G 3	a31G 2	N19.9 4	N19.9 10	N19.9 4	x1 10	z1 19
RB換気扇	前室3	EPS1	男子トイレ1	保護室	男子更衣室	w1 6
a31G 3	N19.9 2	A31G 1	O22.5 7	F92 2	G31 1	男性室
前室4	設備スペース3	PS1	P11.9 4	講義室	女子更衣室	P11.9 4
C15 1	a31G 1	E15G 1	M35 3	x1 12	G31 1	作業室
DS	前室2	ゴミ室	多目的トイレ2	清掃員室	印刷室	x1 18
E31G 1	N19.9 2	A31G 1	O22.5 4	F92 1	H61 2	ロッカー
設備スペース2	下手溜り	建物外壁	PS4	共用トイレ	事務室	N19.9 3
a31G 2	a31G 3	V7.1 1	E15G 1	P11.9 1	x1 37	準備室
前室1	廊下2	女子トイレ1	EPS2	音楽室前室	P11.9 3	x1 6
N19.9 2	W15 4	O22.5 10	A31G 2	N19.9 1	応接室	調理室前室
設備スペース1	搬入通路3	P11.9 14	家庭室1	音楽用前室	x1 4	G31 2
a31G 1	N19.9 10	M20 1	A31 3	C31G 1	風除室2	調理前室
上手溜り	廊下2	M35 5	U14.2 2	音楽室	N19.9 4	G31 1
a31G 3	N19.9 9	多目的トイレ1	O22.5 4	x1 12	調理室	x1 28

NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	APPROVED

DRAWN	佐藤	2015.2.27
CHECKED	佐藤	2015.2.27
APPROVED	弓田	2015.2.27
BY	DATE	

富士古河E&C・郡山電工
特定建設工事共同企業体

SCALE 尺度
A3:1/200 A1:1/100

DRAWING TITLE	図番名称
郡山市立中央公民館改築電気設備工事	
1階 電灯設備配線図 (1/2)	

DRAWING NO.	図番番号
J1300003-001-026	
JOB NO.	
J1300003-001	
REVISION	変更