



機器記号	機器名	電源電圧	電源容量	備考	機器記号	機器名	電源電圧	電源容量	備考
①	電子コピー	1φ100V	1000W		⑪	多目的トイレ機器洗浄機	1φ100V	1300W	H:FL+510
②	IHヒーター (併用)	1φ100V	1000W	H:FL+900	⑫	オストメイト対応	1φ100V	1000W	H:FL+1730
③	IHヒーター (併用)	1φ200V	5.8kW	H:FL+1100	⑬	線形ヒーター	1φ100V	420W	
④	冷蔵庫	1φ100V	800W	H:FL+1600	⑭	電子レンジ	1φ100V	1000W	H:FL+1100
⑤	ELV	1φ100V	2000W		⑮	自動販売機	1φ100V	1000W	H:FL+2100
⑥	ELV保守用	1φ100V			⑯	洗濯機	1φ100V	1000W	H:FL+900
⑦	洗浄機	1φ100V	400W	H:FL+300	⑰	LAN用ラック	1φ100V	100W	
⑧	自動水洗	1φ100V	10W	H:FL+200	⑱	自動ドア	1φ100V	250W	
⑨	自動洗浄装置	1φ100V	10W	H:FL+1000	⑲	本館光戸電話機 表示装置・送受信機	1φ100V	200W	H:FL+2000
⑩	ビデオプロジェクト	1φ100V	480W		⑳	地中排気			

機器記号	機器名	電源電圧	電源容量	水量
WHE-1	電気温水槽 各別トイレ 洗浄機	1φ100V	1.1kW	12.0L
WHE-2	電気温水槽 事務室 授乳室	1φ100V	1.1kW	12.0L
WHE-3	電気温水槽 工作部 託児室	1φ200V	2.0kW	25.0L
WHE-4	電気温水槽 各別 授乳室	1φ200V	3.1kW	35.0L
WHE-5	電気温水槽 保健室 授乳室	1φ100V	0.6kW	6.0L
WHG-1	ガス給湯機	1φ100V	10W	

- ※1
- GA EM-EEF2.0-3C 複合防災
 - GB EM-EEF2.0-3C 防災アンプ
 - GC EM-EEF2.0-3C 機械警備主装置
 - GD EM-EEF2.0-3C 監視カメラ装置
 - GE EM-EEF2.0-3C 録音機
 - GF EM-EEF2.0-3C トイレ呼出表示器
 - GG EM-EEF2.0-3C インターホン機

NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	APPROVED

DRAWN	佐藤	2015.2.27
CHECKED	佐藤	2015.2.27
APPROVED	弓田	2015.2.27
BY	DATE	

**富士古河E&C・郡山電工
特定建設工事共同企業体**

SCALE 尺度 A3:1/200 A1:1/100

DRAWING TITLE 図面名称
郡山市立中央公民館改築電気設備工事

1階 コンセント設備配線図 (1/2)

DRAWING NO. 図面番号
J1300003-001-049

JOB NO. 作業番号
J1300003-001

REVISION 変更