五百淵ポンプ場排水ポンプ運転記録

令和　元　年　10　月　12　日（　土　）

警戒水位			ポンプ能力	運転水位(m)		1台目	2台目
	流入渠	2．25m	120m3/min　φ0.9m　H:2.2m 出力75kW　333min^{-1} 効率68%以上		運転	4.91	5.41
	放流渠	1．60m			停止	4.41	4.71

No.1排水ポンプ				No.2排水ポンプ			
運転	～	停止	運転時間	運転	～	停止	運転時間
21:10	～	23:56	2:46	21:36	～	21:40	0:04
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		

No.1運転時間	2時46分	No.2運転時間	0時04分
ポンプ運転時間総計		2時50分	

五百淵ポンプ場排水ポンプ運転記録

令和　元　年　10　月　13　日（　日　）

警戒水位			ポンプ能力	運転水位(m)		1台目	2台目
	流入渠	2．25m	120m3/min　φ0.9m　H:2.2m 出力75kW　333min^{-1} 効率68%以上		運転	4.91	5.41
	放流渠	1．60m			停止	4.41	4.71

No.1排水ポンプ				No.2排水ポンプ			
運転	～	停止	運転時間	運転	～	停止	運転時間
0:23	～	0:39	0:16		～		
0:44	～	0:49	0:05		～		
0:54	～	0:57	0:03		～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		

No.1運転時間	0時24分	No.2運転時間	0時00分
ポンプ運転時間総計		0時24分	