水門町ポンプ場雨水ポンプ運転記録

令和　元　年　10　月　12　日（　土　）

警戒水位			ポンプ能力	運転水位(m)		1台目	2台目
	流入渠	0．90m	152m3/min　φ1.0m　H:6.5m 出力350ps　334.4rpm 効率85%		運転	4.00	4.30
	放流渠	1．00m			停止	2.50	2.80

No.1雨水ポンプ				No.2雨水ポンプ			
運転	～	停止	運転時間	運転	～	停止	運転時間
16:57	～	18:19	1:22	18:42	～	18:51	0:09
19:06	～	19:14	0:08	19:25	～	19:34	0:09
19:45	～	19:53	0:08	20:01	～	20:11	0:10
20:19	～	20:27	0:08	20:35	～	20:45	0:10
20:51	～	20:59	0:08	21:05	～	21:15	0:10
21:20	～	21:30	0:10	21:35	～	21:44	0:09
21:53	～	22:03	0:10	22:11	～	22:22	0:11
22:28	～	22:40	0:12	22:46	～	23:01	0:15
23:06	～	23:19	0:13	23:25	～	23:36	0:11
23:43	～	23:55	0:12				
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		

No.1運転時間	2時51分	No.2運転時間	1時34分
ポンプ運転時間総計		4時25分	

水門町ポンプ場雨水ポンプ運転記録

令和　元　年　10　月　13　日（　日　）

警戒水位			ポンプ能力	運転水位(m)		1台目	2台目
	流入渠	0．90m	152m3/min　φ1.0m　H:6.5m 出力350ps　334.4rpm 効率85%		運転	4.00	4.30
	放流渠	1．00m			停止	2.50	2.80

No.1雨水ポンプ				No.2雨水ポンプ			
運転	～	停止	運転時間	運転	～	停止	運転時間
0:20	～	3:55	3:35	0:02	～	0:15	0:13
4:53	～	8:55	4:02	0:36	～	0:45	0:09
	～			0:50	～	8:55	8:05
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		
	～				～		

No.1運転時間	7時37分	No.2運転時間	8時27分
ポンプ運転時間総計		16時04分	