

令和2年度
富久山クリーンセンター（焼却施設の維持管理の状況に関する情報）

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年合計（t）
都市ごみ	1号炉焼却量（t）	2,255.36	3,638.11	3,607.28	2,162.30	0.00	1,182.62	4,445.69	4,035.02	2,253.92	0.00	2,330.82	4,597.92	30,509.04
	2号炉焼却量（t）	4,337.27	4,020.15	2,671.48	4,541.54	4,321.99	4,509.36	4,306.48	2,958.74	4,337.39	3,415.46	2,655.96	1,144.18	43,220.00
	合計（t）	6,592.63	7,658.26	6,278.76	6,703.84	4,321.99	5,691.98	8,752.17	6,993.76	6,591.31	3,415.46	4,986.78	5,742.10	73,729.04

2 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度（連続測定の日平均値）

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準	測定位置
燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	1号炉	904	906	911	909	-	920	889	926	865	-	936	934	摂氏800℃以上	燃焼室出口
	2号炉	921	917	930	921	877	929	870	929	937	936	945	942		
集じん器に流入する燃焼ガス温度（℃）	1号炉	170	170	170	170	-	170	169	170	168	-	170	170	摂氏200℃以下	集じん器入口
	2号炉	170	170	170	169	164	170	166	170	170	170	170	170		
排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	1号炉	12.0	15.0	11.0	11.0	-	11.0	10.0	12.0	12.0	-	11.0	9.0	100以下	煙突
	2号炉	11.0	14.0	11.0	11.0	12.0	10.0	13.0	12.0	10.0	15.0	9.0	16.0		

3 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

1号炉	設備名		除去日	2号炉	設備名		除去日
	冷却設備	減温反応塔	令和2年7月24日		冷却設備	減温反応塔	令和2年6月7日
		排ガス処理設備	令和2年7月26日			排ガス処理設備	令和2年6月16日

4 ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

排ガスを採取した年月日		令和2年4月7日	令和2年5月7日	令和2年6月1日	令和2年7月13日	令和2年8月19日	令和2年9月28日	令和2年10月1日	令和2年11月12日	令和2年12月1日	令和3年1月6日	令和3年2月16日	令和3年3月25日	法規制値	排ガス採取位置
測定結果の得られた年月日		令和2年4月30日	令和2年5月31日	令和2年6月30日	令和2年7月31日	令和2年8月31日	令和2年10月1日	令和2年10月30日	令和2年11月30日	令和2年12月28日	令和3年1月30日	令和3年2月26日	令和3年3月30日		
ばいじん濃度 (g/m ³ N)	1号炉	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	-	0.004未満	0.003未満	0.08以下	煙突
	2号炉	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004未満	0.003未満	0.004未満			
硫黄酸化物濃度 (K値)	1号炉	0.2	0.2	0.2	0.3	-	0.2	0.2	0.1	0.1	-	0.2	0.1	11.5以下	煙突
	2号炉	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2		
窒素酸化物濃度 (ppm)	1号炉	91.0	86.0	72.0	83.0	-	79.0	120.0	81.0	84.0	-	94.0	140.0	250以下	煙突
	2号炉	110.0	82.0	110.0	89.0	86.0	85.0	94.0	74.0	80.0	51.0	90.0	130.0		
塩化水素濃度 (mg/m ³ N)	1号炉	91.0	26.0	58.0	70.0	-	79.0	68.0	23.0	31.0	-	140.0	28.0	700以下	煙突
	2号炉	82.0	29.0	54.0	35.0	24.0	47.0	36.0	22.0	29.0	38.0	30.0	52.0		

5 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

排ガスを採取した年月日		令和2年1月20日	維持管理基準	排ガス採取位置
測定結果の得られた年月日		令和2年3月13日		
ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	1号炉	0.006	1以下	煙突

排ガスを採取した年月日		令和2年1月21日	維持管理基準	排ガス採取位置
測定結果の得られた年月日		令和2年3月13日		
ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	2号炉	0.024	1以下	煙突