

令和7年度
河内クリーンセンター（焼却施設の維持管理の状況に関する情報）

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年合計（t）
都市ごみ	1号炉焼却量（t）	0.00	3,369.24	4,477.50	3,047.32	0.00								10,894.06
	2号炉焼却量（t）	4,396.64	1,541.67	0.00	1,929.25	4,635.26								12,502.82
	合計（t）	4,396.64	4,910.91	4,477.50	4,976.57	4,635.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,396.88

2 燃烧室中の燃烧ガス温度、集じん器に流入する燃烧ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度（連続測定の日平均値）

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準	測定位置
燃烧室中の燃烧ガス温度（℃）	1号炉	-	963	974	950	-								摂氏800℃以上	燃烧室出口
	2号炉	986	942	-	910	898									
集じん器に流入する燃烧ガス温度（℃）	1号炉	-	170	170	170	-								摂氏200℃以下	集じん器入口
	2号炉	170	171	-	170	170									
排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	1号炉	-	9.0	11.0	11.0	-								100以下	煙突
	2号炉	15.0	10.0	-	10.0	20.0									

3 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

1号炉	設備名		除去日	2号炉	設備名		除去日
	冷却設備	減温反応塔	令和7年5月7日		冷却設備	減温反応塔	令和7年7月17日
	排ガス処理設備	バグフィルタ	令和7年5月7日		排ガス処理設備	バグフィルタ	令和7年7月17日

4 ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

排ガスを採取した年月日	令和7年4月8日	令和7年5月13日	令和7年6月3日	令和7年7月23日	令和7年8月4日									法規制値	排ガス採取位置
測定結果の得られた年月日	令和7年4月30日	令和7年5月30日	令和7年6月30日	令和7年7月31日	令和7年8月29日										
ばいじん濃度（g/m³N）	1号炉	-	0.0001	<0.0001	-	-								0.08以下	煙突
	2号炉	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001									
硫黄酸化物濃度（K値）	1号炉	-	0.14	0.15	-	-								17.5以下	煙突
	2号炉	0.25	-	-	0.23	0.13									
窒素酸化物濃度（ppm）	1号炉	-	160.0	100.0	-	-								250以下	煙突
	2号炉	150.0	-	-	120.0	120.0									
塩化水素濃度（mg/m³N）	1号炉	-	42.0	78.0	-	-								700以下	煙突
	2号炉	210.0	-	-	92.0	92.0									

5 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

排ガスを採取した年月日		維持管理基準	排ガス採取位置
測定結果の得られた年月日			
ダイオキシン類濃度（ng-TEQ/m³N）	1号炉	1以下	煙突

排ガスを採取した年月日		維持管理基準	排ガス採取位置
測定結果の得られた年月日			
ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	2号炉	1以下	煙突