

設 計 図 書 等 回 答 書

令和 7 年11月18日

契 約 番 号	第2025004748号
件 名	郡山市歴史情報博物館（定期）空調設備保守点検業務委託
回 答 事 項	
Q 1	エアハンドリングユニット保守点検についてはプレフィルタの交換も含むか？
A 1	含みます。
Q 2	プレフィルタ・中性能フィルタのメーカー・形式・規格・寸法等の詳細は？
A 2	以下のとおりです。 ①OACU-B-1（AC2-140PBZK05(改)系統） ・プレフィルタ：W565×H505×t20 木村工機㈱製 質量法82% ・中性能フィルタ：W565×H505×t65 日本バイリーン㈱製 VMD-90M-S 比色法90% ②ACU-B-1（AR3-150PAZK05(特)） ・プレフィルタ①：W600×H582×t15 日本無機㈱製 DS-400-Z-REA-15 質量法76% ・プレフィルタ②：W600×H277×t15 日本無機㈱製 DS-400-Z-REA-15 質量法76% ③ACU-B-2（AR3-40PAZK05(特)） ・プレフィルタ：W600×H582×t15 日本無機㈱製 DS-400-Z-REA-15 質量法76% ④ACU-B-3（AR3-40PAZK05(特)） ・プレフィルタ：W600×H582×t15 日本無機㈱製 DS-400-Z-REA-15 質量法76% ⑤ACU-B-4（AR3-125PAZK05(特)） ・プレフィルタ：W450×H465×t15 木村工機㈱製 質量法70% ・中性能フィルタ：W450×H465×t65 日本バイリーン㈱製 VMD-90M-S 比色法90% ⑥OACU-1-1（AC2-100PBZK05(改)） ・プレフィルタ：W530×H430×t20 木村工機㈱製 質量法82% ・中性能フィルタ：W530×H430×t65 日本バイリーン㈱製 VMD-90M-S 比色法90% ⑦ACU-1-1（AR2-230PBZK05(改)） ・プレフィルタ①：W600×H582×t20 日本無機㈱製 DS-400-Z-REA-20 質量法82% ・プレフィルタ②：W600×H277×t20 日本無機㈱製 DS-400-Z-REA-20 質量法82% ⑧OACP-B-1（AC2-85HPZLX(改)） ・プレフィルタ：W515×H505×t15 木村工機㈱製 質量法70% ・中性能フィルタ：W515×H505×t65 日本バイリーン㈱製 VMD-90M-S 比色法90%
Q 3	既設のフィルタの処分についてはマニフェストの発行が必要か？
A 3	必要です。