

■エネルギー使用量実績

対象施設: 西庁舎

令和5年度	電気		ガス		水道	
	使用量 kwh	使用料 円	使用量 m ³	使用料 円	使用量 m ³	使用料 円
4月	110,987	4,485,624	3,888	796,386	947	579,747
5月	113,578	4,229,373	255	260,768		
6月	128,399	4,482,395	2,047	463,751	961	586,993
7月	139,190	4,776,202	12,511	1,538,832		
8月	140,653	4,632,664	18,934	2,028,540	1,795	1,040,137
9月	128,755	4,188,089	19,430	1,959,478		
10月	103,647	3,575,270	5,109	753,819	1,550	906,710
11月	108,314	3,642,201	1,416	374,231		
12月	116,204	3,809,955	9,671	1,726,757	945	578,712
1月	114,991	3,600,465	10,131	1,819,933		
2月	101,173	3,295,359	12,228	2,214,760	1,062	640,945
3月	109,110	3,483,504	12,254	2,274,476		
合計	1,415,001	48,201,101	107,874	16,211,731	7,260	4,333,244

令和6年度	電気		ガス		水道	
	使用量 kwh	使用料 円	使用量 m ³	使用料 円	使用量 m ³	使用料 円
4月	87,292	2,992,318	5,409	1,023,221	1,217	725,358
5月	87,579	3,186,893	241	256,939		
6月	99,606	3,518,585	2,002	469,951	921	566,289
7月	121,985	4,285,846	10,195	1,492,592		
8月	124,017	4,318,896	18,525	2,483,183	1,553	908,343
9月	121,074	3,998,847	16,350	1,917,078		
10月	104,422	3,507,494	4,953	752,715	1,404	827,198
11月	101,356	3,525,497	813	321,959		
12月	114,248	3,973,482	10,639	2,116,203	893	551,796
1月	110,655	3,874,466	10,985	2,168,451		
2月	106,174	3,513,206	13,633	2,555,890	1,082	651,837
3月	107,815	3,553,646	11,985	2,265,556		
合計	1,286,223	44,249,176	105,730	17,823,738	7,070	4,230,821

令和7年度	電気		ガス		水道	
	使用量 kwh	使用料 円	使用量 m ³	使用料 円	使用量 m ³	使用料 円
4月	92,516	3,384,548	6,812	1,344,260	1,062	640,945
5月	93,123	3,501,300	212	256,056		
6月	111,881	3,937,240	2,825	581,822	981	597,345
7月	142,681	4,802,945	15,902	2,152,142		
8月	129,660	4,249,141	19,235	2,350,859	1,921	1,108,756
9月	115,452	3,840,495	15,946	1,927,999		
10月	97,304	3,315,539	3,884	646,184	1,385	816,851
11月	94,971	3,378,924	3,144	589,891		
12月	106,233	3,657,531	9,008	1,710,246	1,018	616,982
1月	116,025	3,896,960	11,020	2,078,474		
2月	100,256	3,267,053	15,783	2,686,968	1,099	661,095
3月	106,949	3,428,071	10,210	1,751,885		
合計	1,307,051	44,659,747	113,981	18,076,786	7,466	4,441,974

■空調設備メンテナンスコスト

対象施設: 西庁舎

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度
空調設備定期点検に係る費用 (空調設備保守点検業務)	5,918,000	6,347,000	7,150,000
時間外の空調設備運転に係る費用 (冷温水発生機運転業務)	1,768,800	1,275,120	2,301,200
計	7,686,800	7,622,120	9,451,200