

水道水中のPFOS及びPFOAの水質検査結果について

採 水 年 月 \ 浄 水 場 名		荒井浄水場								柳橋浄水場	
		原水	浄水	給水栓（蛇口）						原水	給水栓（蛇口）
		三春ダム	浄水池兼配水池	東部NT系	自然流下	蒲倉系	高倉系	高倉-上石系	高倉-川曲系	黒石山	
令和２年度	9月実施分	5 ng/L未満	5 ng/L未満	-	-	-	-	-	-	-	-
令和３年度	9月実施分	5 ng/L未満	5 ng/L未満	-	-	-	-	-	-	-	-
令和４年度	9月実施分	5 ng/L未満	5 ng/L未満	-	-	-	-	-	-	-	-
令和５年度	9月実施分	5 ng/L未満	5 ng/L未満	-	-	-	-	-	-	5 ng/L未満	5 ng/L未満
令和６年度	9月実施分	5 ng/L未満	-	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満
令和７年度	7月実施分	5 ng/L未満	-	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満
令和８年度	4月実施分	5 ng/L未満	-	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満
令和８年度	7月実施分	5 ng/L未満	-	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満

※基準値50 ng/L以下

※「ナノグラム（ng）」は10億分の1グラム

※検査結果はPFOS及びPFOAの合算値

※定量下限値は基準値の10分の1（5 ng/L）の値を設定

※原水とは水道水にするために浄水場内に引き込んだ水のこと

※浄水とは浄水場にて浄水処理をした水

※給水栓（蛇口）とは定期採水地点としている公共施設で採水した水道水のこと