

阿久津地区農業集落排水施設からの下水処理水流出報告

令和2年6月30日
郡山市上下水道局
下水道保全課
担当：宗形 彰久
TEL：932-7663

令和2年6月29日午後6時30分頃、阿久津地区農業集落排水処理施設より準用河川阿久津川に下水処理水が流出する事案がありましたので報告します。

- 1 日 時 令和2年6月29日(月) 午後6時30分頃 (館下樋管管理人からの通報)
- 2 場 所 郡山市阿久津町館下地内 流出先：準用河川阿久津川
- 3 内 容 昨年の台風19号により被災し災害復旧中である阿久津地区の農業集落排水処理施設は、簡易ばっ気処理、塩素滅菌により下水処理水を放流しているが、処理の過程で沈殿が不十分な処理水が放流された。
- 4 流 出 量 約80^m (0.67 ^m /分 17時から19時)
- 5 経 緯 午後6時30分頃 館下樋管管理人からの電話通報
午後7時00分頃 放流停止
午後9時30分頃 阿久津川にオイルフェンス等の設置完了
- 6 原 因 回分槽 (処理槽) に想定以上の汚泥が堆積していたため、処理過程の中でばっ気攪拌により巻き上げられ、完全に沈殿されない状態で滅菌され放流された。
- 7 対 応 今後については沈殿時間を調整し対応します。
なお、今のところ周辺に影響は出ておりませんが、引き続き経過を観察します。