梅田ポンプ場雨水ポンプ運転記録

令和　元　年　10　月 12 日（　土　）

警戒水位			ポンプ能力	運転水位(m)		No.1	No.2	No.3
	流入渠	0．80m	90m3/min　φ0.80m H:4.4m 出力95kW(99kW)　効率80%(81%) 420rpm(369min-1)　*( )内はNo.3 No.3は原動機付きポンプ		運転	2.10	2.70	2.90
	放流渠	0．75m			停止	1.25	2.10	2.50

No.1雨水ポンプ				No.2雨水ポンプ				No.3雨水ポンプ			
運転	～	停止	運転時間	運転	～	停止	運転時間	運転	～	停止	運転時間
12:05	～	12:13	0:08	12:17	～	12:23	0:06	11:50	～	12:12	0:22
17:06	～	17:18	0:12	16:46	～	16:57	0:11	16:39	～	17:41	1:02
17:49	～	18:15	0:26	17:27	～	17:58	0:31	19:20	～	24:00	4:40
18:30	～	19:07	0:37	18:07	～	18:39	0:32		～		
19:13	～	20:05	0:52	18:53	～	19:23	0:30		～		
20:11	～	24:00	3:49	20:00	～	20:22	0:22		～		
	～			20:27	～	24:00	3:33		～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		
	～				～				～		

No.1運転時間	6時04分	No.2運転時間	5時45分	No.3運転時間	6時04分
ポンプ運転時間総計		17時53分			

梅田ポンプ場雨水ポンプ運転記録

令和　元　年　10　月 13 日（　日　）

警戒水位			ポンプ能力	運転水位(m)		No.1	No.2	No.3
	流入渠	0．80m	90m3/min　φ0.80m H:4.4m 出力95kW(99kW)　効率80%(81%) 420rpm(369min-1)　*( )内はNo.3 No.3は原動機付きポンプ		運転	2.10	2.70	2.90
	放流渠	0．75m			停止	1.25	2.10	2.50

No.1雨水ポンプ		No.2雨水ポンプ		No.3雨水ポンプ	
運転 ～ 停止	運転時間	運転 ～ 停止	運転時間	運転 ～ 停止	運転時間
0:00 ～ 3:19	3:19	0:00 ～ 3:20	3:20	0:00 ～ 4:01	4:01
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	
～		～		～	

No.1運転時間	3時19分	No.2運転時間	3時20分	No.3運転時間	4時01分
ポンプ運転時間総計			10時40分		