

古川ポンプ場雨水ポンプ運転記録

令和 元 年 10 月 12 日 (土)

(1/1)

警戒水位	流入渠	2.10m	ポンプ能力	運転水位(m)		No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
			272m ³ /min φ1.5m H:7.5m 出力700ps 250.7rpm (No.1~No.3) 出力500kW 280rpm (No.4, No.5)		運転	4.10	4.36	4.56	4.76	4.96
	放流渠	1.80m			停止	1.89	2.14	2.30	2.50	2.70

No.1雨水ポンプ		No.2雨水ポンプ		No.3雨水ポンプ	
運転 ~ 停止	運転時間	運転 ~ 停止	運転時間	運転 ~ 停止	運転時間
16:57 ~ 18:00	1:03	17:57 ~ 18:59	1:02	18:57 ~ 19:59	1:02
19:57 ~ 21:00	1:03	20:57 ~ 21:59	1:02	21:57 ~ 24:00	2:03
22:20 ~ 0:00	1:40	22:36 ~ 24:00	1:24	~	
~		~		~	
~		~		~	
~		~		~	
~		~		~	
~		~		~	
~		~		~	
~		~		~	
~		~		~	
~		~		~	
~		~		~	

No.4雨水ポンプ		No.5雨水ポンプ	
運転 ~ 停止	運転時間	運転 ~ 停止	運転時間
19:22 ~ 19:45	0:23	17:02 ~ 17:29	0:27
21:01 ~ 0:00	2:59	20:01 ~ 21:06	1:05
~		21:12 ~ 24:00	2:48
~		~	
~		~	
~		~	
~		~	
~		~	
~		~	
~		~	
~		~	
~		~	

No.1運転時間	3時46分	No.2運転時間	3時28分	No.3運転時間	3時05分
No.4運転時間	3時22分	No.5運転時間	4時20分		
ポンプ運転時間総計				18時01分	

古川ポンプ場雨水ポンプ運転記録

令和 元 年 10 月 13 日 (日)

(1/1)

警戒水位	流入渠	2.10m	ポンプ能力	運転水位(m)		No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
			272m ³ /min φ1.5m H:7.5m 出力700ps 250.7rpm (No.1~No.3) 出力500kW 280rpm (No.4, No.5)		運転	4.10	4.36	4.56	4.76	4.96
	放流渠	1.80m			停止	1.89	2.14	2.30	2.50	2.70

No.1雨水ポンプ		No.2雨水ポンプ		No.3雨水ポンプ	
運転 ~ 停止	運転時間	運転 ~ 停止	運転時間	運転 ~ 停止	運転時間
0:00 ~ 8:56	8:56	0:00 ~ 6:05	6:05	0:00 ~ 4:39	4:39
11:28 ~ 12:11	0:43	9:15 ~ 9:33	0:18	8:57 ~ 9:07	0:10
~		13:12 ~ 13:42	0:30	10:05 ~ 10:38	0:33
~		~		15:13 ~ 15:38	0:25
~		~		~	
~		~		~	
~		~		~	
~		~		~	
~		~		~	
~		~		~	
~		~		~	
~		~		~	

No.4雨水ポンプ		No.5雨水ポンプ	
運転 ~ 停止	運転時間	運転 ~ 停止	運転時間
0:00 ~ 3:41	3:41	0:00 ~ 3:20	3:20
~		~	
~		~	
~		~	
~		~	
~		~	
~		~	
~		~	
~		~	
~		~	
~		~	

No.1運転時間	9時39分	No.2運転時間	6時53分	No.3運転時間	5時47分
No.4運転時間	3時41分	No.5運転時間	3時20分		
ポンプ運転時間総計				29時間20分	