

## 古坦ポンプ場雨水ポンプ運転記録

令和元年10月12日(土)

(1/1)

警戒水位	流入渠	1.08m	ポンプ能力 270m <sup>3</sup> /min φ1.5m H:8.9m 出力535kW 270min <sup>-1</sup> 効率85%	運転水位 (m)	1台目	2台目
					運転	4.65
	放流渠	2.00m			停止	3.80
					3.80	3.80

No.1運転時間	3時07分	No.2運転時間	2時40分
ポンプ運転時間総計		5時47分	

## 古坦ポンプ場雨水ポンプ運転記録

令和元年10月13日(日)

(1/1)

警戒水位	流入渠	1.08m	ポンプ能力 270m <sup>3</sup> /min φ1.5m H:8.9m 出力535kW 270min <sup>-1</sup> 効率85%	運転水位(m)		1台目	2台目
					運転	4.65	4.95
	放流渠	2.00m		停止		3.80	3.80

No.1運転時間	13時21分	No.2運転時間	9時24分
ポンプ運転時間総計		22時45分	

## 古坦ポンプ場雨水ポンプ運転記録

令和元年10月14日(月)

(1/1)

警戒水位	流入渠	1.08m	ポンプ能力 270m <sup>3</sup> /min φ1.5m H:8.9m 出力535kW 270min <sup>-1</sup> 効率85%	運転水位(m)	1台目	2台目
					運転	4.65
	放流渠	2.00m		停止	3.80	3.80

No.1運転時間	0時30分	No.2運転時間	0時15分
ポンプ運転時間総計		0時45分	

## 古坦ポンプ場雨水ポンプ運転記録

令和元年10月15日(火)

(1/1)

警戒水位	流入渠	1.08m	ポンプ能力 270m <sup>3</sup> /min φ1.5m H:8.9m 出力535kW 270min <sup>-1</sup> 効率85%	運転水位(m)	1台目	2台目
					運転	4.65
	放流渠	2.00m		停止	3.80	3.80

No.1運転時間	0時05分	No.2運転時間	0時07分
ポンプ運転時間総計		0時12分	