

郡山市上下水道局荒井浄水場の設備修繕について（最終報）

令和4年2月1日
郡山市上下水道局
浄水課
課長 大竹 伸裕
TEL：932-7646

1月21日（金）に発生いたしました荒井浄水場の電氣的不具合につきましては、本日正午に高圧ケーブルの張替えが完了し、安定した電氣の供給が開始されました。

- 1 発生場所 郡山市上下水道局荒井浄水場（郡山市荒井町字仲田51番地）
- 2 経過
 - 1月21日 16時頃 電氣的不具合発生
同時刻 自家用発電機作動
(安定した水処理を問題なく実施)
 - 1月21日～23日 関係機関にて原因調査及び燃料の供給等
(東北電氣保安協会、福島県石油業協同組合郡山支部等)
 - 1月24日～28日 高圧ケーブル架設工事実施
 - 1月26日 予備発電機設置（自家用発電機の予備として配置）
 - 2月1日 12時 復電完了
14時 通常運転開始
- 3 原因 東北電力からの高圧電力（6600V）を浄水場電氣室へ引き込む高圧ケーブルの不良が原因と判明