

下水道管理センター雨水ポンプ増設工事(電気) 工事状況

令和3年11月末 進捗率 約63%

11月は、No.3雨水ポンプ用現場操作盤及びコントロールセンター盤、補助継電器盤の工場検査を行いました。
12月は、下水道管理センターポンプ棟において、コントロールセンター盤、補助継電器盤及びケーブル設置等のためのピット工事(コンクリート床はつり等)を行います。




補助継電器盤、コントロールセンター盤、現場操作盤 検査状況




通電試験(耐電圧・絶縁抵抗・故障表示) 検査状況



現場操作盤、コントロールセンター盤、補助継電器盤 検査状況



平面図(ポンプ棟1階)



平面図(ポンプ棟2階)