

令和3年度
富久山クリーンセンター（焼却施設の維持管理の状況に関する情報）

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年合計（t）
都市ごみ	1号炉焼却量（t）	2,167.53	3,367.27	4,328.67	2,129.54	3,277.53	4,411.44	3,993.93	3,642.34	1,735.87	0.00	2,754.87	4,565.19	36,374.18
	2号炉焼却量（t）	4,243.02	4,264.05	1,351.07	4,362.55	4,477.05	1,153.40	4,588.31	2,893.99	4,558.11	3,414.96	1,914.77	534.16	37,755.44
	合計（t）	6,410.55	7,631.32	5,679.74	6,492.09	7,754.58	5,564.84	8,582.24	6,536.33	6,293.98	3,414.96	4,669.64	5,099.35	74,129.62

2 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度（連続測定の日平均値）

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準	測定位置
燃焼室中の燃焼ガス温度（℃）	1号炉	873	913	929	911	926	929	936	915	923	-	950	947	摂氏800℃以上	燃焼室出口
	2号炉	937	926	922	930	933	935	939	932	939	941	949	934		
集じん器に流入する燃焼ガス温度（℃）	1号炉	168	170	170	170	170	170	170	170	170	-	170	170	摂氏200℃以下	集じん器入口
	2号炉	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170		
排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	1号炉	91.0	10.0	8.0	7.0	8.0	9.0	9.0	10.0	8.0	-	13.0	10.0	100以下	煙突
	2号炉	11.0	9.0	10.0	9.0	8.0	11.0	11.0	12.0	11.0	15.0	8.0	22.0		

3 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

1号炉	設備名		除去日	2号炉	設備名		除去日
	冷却設備	減温反応塔	令和3年10月31日		冷却設備	減温反応塔	令和3年11月13日
		排ガス処理設備	令和3年12月22日			排ガス処理設備	令和3年11月15日

4 ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

排ガスを採取した年月日		令和3年4月18日	令和3年5月18日	令和3年6月3日	令和3年7月12日	令和3年8月17日	令和3年9月1日	令和3年10月4日	令和3年11月18日	令和3年12月10日	令和4年1月5日	令和4年2月11日	令和4年3月8日	法規制値	排ガス採取位置
測定結果の得られた年月日		令和3年4月30日	令和3年5月31日	令和3年6月30日	令和3年7月31日	令和3年8月31日	令和3年9月30日	令和3年10月30日	令和3年11月30日	令和3年12月28日	令和4年1月31日	令和4年2月28日	令和4年3月31日		
ばいじん濃度 (g/m³N)	1号炉	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	-	0.003未満	0.004未満	0.08以下	煙突
	2号炉	0.004未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満			
硫酸酸化物濃度 (K 値)	1号炉	0.2	0.2	0.2	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	-	0.2	0.2	11.5以下	煙突
	2号炉	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1			
窒素酸化物濃度 (ppm)	1号炉	91.0	87.0	110.0	110.0	130.0	110.0	120.0	71.0	110.0	-	95.0	130.0	250以下	煙突
	2号炉	91.0	89.0	110.0	79.0	100.0	88.0	100.0	90.0	100.0	96.0	90.0			
塩化水素濃度 (mg/m³N)	1号炉	47.0	36.0	30.0	39.0	35.0	17.0	17.0	17.0	24.0	-	20.0	150.0	700以下	煙突
	2号炉	66.0	32.0	39.0	20.0	63.0	25.0	57.0	55.0	41.0	20.0	12.0			

5 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

排ガスを採取した年月日		令和3年12月6日	維持管理基準	排ガス採取位置
測定結果の得られた年月日		令和4年2月7日		
ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m³N)	1号炉	0.000	1以下	煙突

排ガスを採取した年月日		令和3年12月7日	維持管理基準	排ガス採取位置
測定結果の得られた年月日		令和4年2月7日		
ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m³N)	2号炉	0.008	1以下	煙突