

富久山町八山田地内における水道水の濁りについて

令和4年5月11日
郡山市上下水道局
水道施設課
課長：石橋 智之
TEL：932-7642

令和4年5月9日の夜間から富久山町八山田地内において発生いたしました水道水の濁りについてお知らせいたします。

- 1 濁水発生の場所 郡山市富久山町八山田、富久山町福原、富久山町久保田、八山田一丁目、八山田二丁目、八山田六丁目、富田東四丁目地内ほかの一部
(影響範囲は、別図のとおりであります。水道管の埋設状況により影響の有無があります。)
- 2 発生日時 令和4年5月9日(月) ※19時50分
※使用者の方から通報があった第一報の時刻
- 3 発生内容 蛇口より赤い水(錆)、白い水(空気)など
問い合わせ件数 99件(5月11日15時現在まで)
- 4 発生要因 現在施行中の水道工事(配水管更新工事 八山田六丁目地内)において、仮設管の撤去作業にあたり、仕切弁の閉止操作を実施した際に、周辺配水管内の流向・流速に変化が生じ、管内に付着していた鉄分が流れ出たものと思われます。
- 5 現在状況 濁水は一時的に発生したものであり、現在、配水管内の濁水は収束していますが、各戸への給水管内の残留分の濁水が見られる状況です。
水道水を使用する際は、蛇口を開きしばらく水を流した後、清浄であることを確認のうえ、ご使用いただくようお願いいたします。
- 6 今後の対応 水道工事(配水管更新工事 八山田六丁目地内)については、仮設管の撤去作業を実施し、6月15日までに工事が完了する予定であります。
今後、水道水へ影響する作業の予定はありません。
なお、濁水が解消されないお客様におかれましては、お手数ではありますが上下水道局までご連絡いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

