

## 安積町笹川地内における水道管の漏水発生について

令和4年9月15日  
郡山市上下水道局  
水道施設課  
課長 石橋 智之  
TEL：932-7642

令和4年9月15日 安積町笹川字吉田地内において発生いたしました水道管の漏水についてお知らせいたします。

- 1 漏水の場所 郡山市安積町笹川字吉田地内（市道笹川川田線）
- 2 発生日時 令和4年9月15日（木） 午前11時10分
- 3 現場の状況 水道本管（配水管）に付属する空気弁から道路上に漏水
- 4 発生要因 空気弁の配管接合部の老朽化によるもの
- 5 水道水への影響 周辺において濁水（錆水）等が発生する場合があります。  
使用の際は、蛇口を開きしばらく水を流した後、濁りがないことを確認のうえ、ご使用いただくようお願いいたします。
- 6 緊急修繕 別紙図面の作業箇所において、漏水箇所の修繕を実施いたします。  
ご理解とご協力をお願いいたします。（作業に伴い断水の影響が生じる8件につきましては、個別にご連絡しております。）

## 【作業時間】

令和4年9月15日（木）午後1時00分から午後7時00分まで  
午後5時に通水再開しました。

## 【交通規制内容】

片側交互通行



安積南地域公民館

安積南地域  
公民館

吉田

作業箇所

荒屋敷

滝袋

荒屋敷3号公園

荒屋敷3号公園

荒屋敷1号公園

吉田1号公園

吉田1号公園

あさか台

ニュータウン

北向

吉田