

国土交通省発表 合併処理浄化槽認定の不適合状況



2023年 7月
資料 9

月例市長記者会見
お客様サービス課
開発建築指導課

1 事案の内容

2006年4月から2023年4月までに大栄産業(株)及び(株)ダイキアックスが製造・出荷した合併処理浄化槽（12～50人用/51～150人用）が、国の認定仕様に適合していなかった。

不適合基数：全国 18,340基

2 不適合の部分

- (1) 公表値（大臣認定値）より数パーセント容量が不足。
- (2) 担体（充填材:ろ過するための小さなプラスチック製の部材）が公表値（大臣認定値）より不足。

3 福島県内及び郡山市内の不適合状況

福島県内 325基（全国比1.8%）

郡山市内 62基（県内比19.1%）

※ 7月18日付け国土交通省通知 対象物件リスト

※ 不適合対象は調査継続中

4 国土交通省の対応

- (1) 製造元に対し、所有者等の関係者への丁寧な説明・対応、特定行政庁への報告、是正の迅速な実施、原因究明及び再発防止策の報告、相談窓口の設置を指示。
- (2) 関係特定行政庁に対し、物件リスト等を情報提供し、必要な対応を進めるよう依頼。

5 本市の対応

今後は、製造元が適合認定取得に向けて対応を進めながら、併せて関係特定行政庁へ適宜報告することになるため、製造元からの報告又は国・県からの連絡・通知を受けた後、具体的に対応する。

6 相談窓口

大栄産業株式会社 電話番号 0569-82-6100

株式会社ダイキアックス 電話番号 0120-270141

【電話相談受付時間】 9：30～16：30 土日祝除く

<http://www.daie-industry.co.jp/news/20230718.pdf>

<https://www.daiki-axis.com/product-information/>

