

郡山市体育施設における消防用設備等設置状況 (2023年9月14日現在)

- 設置状況 : ○適法設置 △一部設置 - 設置義務なし ×未設置
 スプリンクラー設備 : 平屋建以外の防火対象物で、総務省令で定める以外の部分の床面積の合計が6,000㎡以上のもの(令第12条第1項第2号)
 令第11条第2項 : 屋内消火栓設備設置基準の緩和規定(主要構造部を耐火構造かつ内装仕上げに難燃材料使用による設置義務面積を3倍の数値とする等)
 令第32条 : 技術上の基準の適用除外(消防長又は消防署長が火災発生・延焼のおそれが著しく少なく被害を最小限に止めることができると認めるとき)

No.	施設名	所在地	延床面積 (㎡)	スプリンクラー設備	屋内消火栓設備	自動火災報知設備
1	郡山総合体育館	豊田町3番10号	13,036.41	△	○	○
2	開成山野球場	開成1丁目5番12号	11,157.12	○	○	○
3	開成山屋内水泳場	開成1丁目5番12号	6,499.63	○	○	○
4	開成山陸上競技場	開成1丁目5番12号	4,176.10	-	○	○
5	開成山弓道場	開成1丁目5番12号	1,346.57	-	令第11条第2項適用	○
6	東部体育館	田村町金屋字下夕河原167番地の2	1,439.93	-	令第11条第2項適用	○
7	逢瀬体育館	逢瀬町多田野字長倉山5番地	1,302.98	-	○	○
8	ふるさとの森スポーツパーク体育館	田村町小川字石淵166番地	1,620.96	-	令第11条第2項適用	○
9	郡山市熱海フットボールセンター	熱海町熱海二丁目15番地の3	400.38	-	-	令第32条適用
10	磐梯熱海アイスアリーナ	熱海町玉川字反田1番地1	4,439.41	-	○	○
11	磐梯熱海スポーツパーク体育館	熱海町高玉字南泥布沢2番地の7	2,553.48	-	○	○
12	磐梯熱海スポーツパーク郡山スケート場	熱海町高玉字南泥布沢2番地の7	1,456.49	-	令第11条第2項適用	○
13	磐梯熱海スポーツパーク郡山サッカー・ラグビー場	熱海町高玉字南泥布沢2番地の7	416.00	-	-	令第32条適用
14	西部体育館	大槻町字漆棒48番地	3,733.24	-	○	○
15	西部第二体育館	待池台一丁目7番地	4,559.56	-	○	○
16	西部サッカー場	大槻町字横山6番地	1,645.78	-	○	○