

随意契約相手方選定理由書

契約番号	第 2448020080 号
工事等名	人孔修繕（その8）
請負人	ライフワーク株式会社
随意契約理由	別紙のとおり

## 業者選定理由

本箇所は、マンホール蓋が破損し維持管理上支障があるため、早急に修繕する必要がある。

早急に現場対応が可能である下記業者と地方公営企業法施行令第 21 条の 13 第 1 項第 5 号により随意契約するものである。

### 記

郡山市富久山町久保田字中台 7 5 番地 1

商号又は名称 ライフワーク株式会社

代表者の氏名 代表取締役 佐久間 昭義

随意契約相手方選定理由書

契約番号	第 2448020053 号
工事等名	荒井浄水場脱水機設備修繕
請負人	月島ジェイテクノメンテサービス株式会社 仙台支店
随意契約理由	別紙のとおり

## 随意契約の理由

### 根拠法令

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

### 理 由

荒井浄水場脱水機設備の製造者及び設置者は、いずれも月島JFEアクアソリューション株式会社（旧 月島機械株式会社）である。

本修繕は、同設備において経年劣化した消耗部品の交換であり、既存設備との互換性や修繕後の試験調整は装置全体での実施となるため、メーカー独自の専門的知識と技術が必要であることから、同社グループのメンテナンス部門である月島ジェイテクノメンテサービス株式会社仙台支店と随意契約したい。

随意契約相手方選定理由書

契約番号	第 2448010092 号
工事等名	湖南・熱海中山簡易水道クラウド型遠隔監視システム改良設置工事
請負人	NECプラットフォームズ株式会社 東日本支社
随意契約理由	別紙のとおり

(別紙)

## 業者選定理由

根拠法令

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

理 由

現在、浄水施設の配水池水位等計測値の監視や設備故障及び計測異常等の警報を、NECプラットフォームズ株式会社製の監視システムにより、パソコン及びスマートフォン等で常時遠隔監視している。

本工事は、既存システムを利用しシステムの改造及び遠隔操作機能を追加するものであり、既存機器との互換性及び設置後の試験調整が必要になることから、他者での施工は困難であるため、NECプラットフォームズ株式会社東日本支社と随意契約したい。

随意契約相手方選定理由書

契約番号	第 2448020060 号
工事等名	荒井浄水場オゾン発生機設備修繕
請負人	三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東日本本部東北支社
随意契約理由	別紙のとおり

## 随意契約の理由

根拠法令

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

理由

荒井浄水場のオゾン発生機設備の製造者及び設置者は、いずれも三菱電機株式会社である。

本修繕は、当該設備を構成するオゾン発生機においての消耗部品の交換であり、既存設備との互換性や修繕後の試験調整は装置全体での実施となるため、メーカー独自の専門的知識と技術が必要であることから、同社のメンテナンス部門である三菱電機プラントエンジニアリング株式会社東日本本部東北支社と随意契約したい。



随意契約相手方選定理由書

契約番号	第 2448010090 号
工事等名	河内配水場流量調整弁更新工事
請負人	矢田工業株式会社
随意契約理由	別紙のとおり

## 随意契約の理由

工事等名 河内配水場流量調整弁更新工事  
契約対象者 矢田工業株式会社

### <理 由>

当地は堀口浄水場からの水量と落差から水力発電設備導入可能箇所であると共に、河内配水場の流量調整弁が1982（S57）年設置から42年経過し、更新時期を迎えているため、効率性や安全性を考慮し、「小水力発電設備の導入」と老朽化している「流量調整弁の更新」を同一工事で実施する計画とした。

契約候補者の選定に当たっては、実績とノウハウを有する事業者の中から、最も優れた提案者を選定するため、DB（デザイン・ビルド）による公募型プロポーザル方式とし、契約候補者として、日本工営エネルギーソリューションズ株式会社を代表者とする企業グループ（日本工営エネルギーソリューションズ株式会社、矢田工業株式会社、日本工営株式会社、日本工営都市空間株式会社、株式会社ムツミ、株式会社工営エネルギー以上6事業者）を選定委員会が特定し、郡山市上下水道事業管理者が決定した。

契約に当たっては、公募の公告において、郡山市令和5・6年度工事等指名競争参加有資格業者名簿の主たる工事の業種に登録があり、企業グループとなる場合は、主体的な事業者を契約対象者とすることから、当該契約対象者については、企画提案書及び契約協議により、郡山市令和5・6年度工事等指名競争参加有資格業者名簿のうち、主たる工事の業種（水道施設工事）に登録があり、当該企業グループの主体的な事業者である「矢田工業株式会社」と随意契約したい。

### <根拠法令>

- ・地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

随意契約相手方選定理由書

契約番号	第 2448020056 号
工事等名	荒井浄水場オゾン濃度測定装置修繕
請負人	荏原実業株式会社 東北営業所
随意契約理由	別紙のとおり

## 随意契約の理由

根拠法令

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

理 由

荒井浄水場のオゾン濃度測定装置の製造者及び設置者は、いずれも荏原実業株式会社である。

本修繕は、同設備において経年劣化した消耗部品の交換であり、既存設備との互換性や修繕後の試験調整は装置全体での実施となるため、メーカー独自の専門的知識と技術が必要であることから、荏原実業株式会社東北営業所と随意契約したい。

随意契約相手方選定理由書

契約番号	第 2448020084 号
工事等名	堀口浄水場pHコントロール設備制御盤修繕
請負人	株式会社水機テクノス 仙台支店
随意契約理由	別紙のとおり

## 随意契約の理由

根拠法令

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号

理 由

本設備は株式会社水道機工製であり、そのメンテナンスについて株式会社水機テクノス仙台支店が熟知しており、かつ、修繕方法も理解していることから最も早く復旧可能な業者なため、随意契約としたい。

随意契約相手方選定理由書

契約番号	第 2448020082 号
工事等名	人孔修繕（その11）
請負人	ライフワーク株式会社
随意契約理由	別紙のとおり

## 業者選定の理由

根拠法令：地方公営企業法施行令第21条の13第1項第6号

本修繕は、郡山市道路建設課発注の鳴神柿内戸線 舗装新設工事（受注者：ライフワーク株式会社）と施工場所が一部重複する修繕である。

本修繕を同時期に同業者に施工させることで、マンホール蓋の施工時に必要な機材が整っていることや、設置に伴う埋戻し材料の重複を防げることから、工期の短縮につながり、経費の節減が可能になることに加え、複数業者間で施工重複を防ぐことにより、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上でも有利と認められるため、鳴神柿内戸線 舗装新設工事の施工業者であるライフワーク株式会社と随意契約を行いたい。