

随意契約相手方選定理由書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 契約番号   | 第 2448020085 号    |
| 工事等名   | 取付管修繕（とび・土工）（その3） |
| 請負人    | 橘建設株式会社           |
| 随意契約理由 | 別紙のとおり            |

## 業者選定の理由

根拠法令：地方公営企業法施行令第21条の13第1項第6号

本修繕は、郡山市道路維持課発注の熊ノ木水路 側溝工事（受注者：橘建設株式会社）と施工場所が一部重複する修繕である。

本修繕を同時期に同業者に施工させることで、舗装本復旧が不要になるなど、工期の短縮につながり、経費の節減が可能になることに加え、複数業者間での施工重複を防ぐことにより、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上でも有利と認められることから、熊ノ木水路 側溝工事の施工業者である橘建設株式会社と随意契約を行いたい。

随意契約相手方選定理由書

|        |                |
|--------|----------------|
| 契約番号   | 第 2448020063 号 |
| 工事等名   | 荒井浄水場高圧受変電設備修繕 |
| 請負人    | 日新電機株式会社 東北支店  |
| 随意契約理由 | 別紙のとおり         |

## 随意契約の理由

根拠法令

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

理 由

荒井浄水場の電気室に設置されている受変電設備は、日新電機株式会社製である。本修繕の対象機器となる遮断器は、受変電設備において異常が発生した場合に動作し、電気回路を遮断させることで設備を保護するために設置している重要な機器であり、製造者独自の仕様で設計されている。本修繕を行うには、荒井浄水場の電気設備を設計・製造および設置した業者以外では所定の機能と能力を発揮させることができない。

また、限られた停電時間のみで修繕作業を実施しなければならないため、設備全体を把握し、作業や試験を迅速に行える業者でなければならない。

以上の理由により、本設備の設計・製造及び設置業者である日新電機株式会社東北支店と随意契約したい。

随意契約相手方選定理由書

|        |                |
|--------|----------------|
| 契約番号   | 第 2448020089 号 |
| 工事等名   | 本管修繕           |
| 請負人    | 有限会社安積工業       |
| 随意契約理由 | 別紙のとおり         |

## 随意契約の理由

当箇所は、下水道管が破損し道路陥没のおそれがあり、通行上危険であることから早急な修繕が必要である。

上記の理由により、早急に現場対応が可能である下記業者と地方公営企業法施工令第21条の13第1項第5号により随意契約するものである。

### 記

郡山市富田町字向山39番地

有限会社安積工業

代表取締役 志賀 洋一

随意契約相手方選定理由書

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 契約番号   | 第 2448020090 号          |
| 工事等名   | 下水道管理センターポンプ棟直流電源装置等修繕  |
| 請負人    | 株式会社GSユアサフィールドィングス 東北支店 |
| 随意契約理由 | 別紙のとおり                  |

## 随 意 契 約 理 由 書

|      |   |
|------|---|
| 根拠法令 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号   |
| 理 由  | <p>本修繕は、下水道管理センターポンプ棟に設置している直流電源装置の蓄電池および小型無停電電源装置の取替えを実施するものである。本設備は、電源引き込み、雨水ポンプ、汚水ポンプ等の運転操作を制御する重要なものである。当該設備は株式会社GSユアサ社製であり、構成部品や周辺機器との調整にはメーカー固有の高度な技術を要します。</p> <p>よって、当該設備の設計、製作者であり、現場の状況に精通し、高度な知識と豊富な経験を有している株式会社GSユアサフィールドディングス東北支店と随意契約したい。</p> |

随意契約相手方選定理由書

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 契約番号   | 第 2448020086 号           |
| 工事等名   | 下水道管理センターNo. 1 原動機等修繕    |
| 請負人    | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 いわき営業所 |
| 随意契約理由 | 別紙のとおり                   |

## 随意契約理由書

|      |  |
|------|--|
| 根拠法令 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号  |
| 理由   | <p>本修繕は、下水道管理センター、横塚ポンプ場に設置されている雨水ポンプ用原動機を分解し、点検及び部品交換、試運転を行います。当該雨水ポンプ用原動機はヤママー株式会社製であり、原動機の分解から組立て、原動機の構成部品や周辺機器との調整にはメーカー固有の高度な技術を要します。</p> <p>よって、当該設備の設計、製作者であり、現場の状況に精通し、高度な知識と豊富な経験を有しているヤママーエネルギーシステム株式会社いわき営業所と随意契約したい。</p> |

随意契約相手方選定理由書

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 契約番号   | 第 2448100037 号          |
| 工事等名   | 公共下水道（管きよ）実施設計委託（雨水その2） |
| 請負人    | 株式会社日本インシーク 東北支店        |
| 随意契約理由 | 別紙のとおり                  |

## 指 名 理 由

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 業務名  | 公共下水道（管きよ）実施設計委託（雨水その2） |
| 設計金額 | ¥ 3,091,000             |

本設計委託は、既設合流管の排水能力を補完するために整備する下水道増補管の周辺において、下水道増補管の整備に合わせた既設合流管の布設替え等の必要性を定量的に評価するものである。

今回の設計委託は、令和5年度に株式会社日本インシークが受注した下水道増補管の詳細設計（委託名：公共下水道（管きよ）実施設計委託（雨水その1））に附随するものである。現場に精通していることや、今回の検討に必要なデータの大部分をすでに所有しておりコスト縮減や工期短縮が可能であることから、下記当該業者と地方公営企業法施行令第21条の13第1項第6号により随意契約をしたい。

随意契約相手方選定理由書

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 契約番号   | 第 2448020093 号       |
| 工事等名   | 公共汚水柵修繕（とび・土工）（その10） |
| 請負人    | 株式会社ノウチ工業            |
| 随意契約理由 | 別紙のとおり               |

## 業者選定の理由

根拠法令：地方公営企業法施行令第21条の13第1項第6号

本修繕は郡山市発注の日出山二丁目一丁目1号線 外 側溝工事（受注者：株式会社ノウチ工業）と施行場所が一部重複する修繕である。

本修繕を、同時期に同業者に施工させることで、準備に要する時間や近隣住民への周知等が不要になるなど、工期の短縮につながることに加え、複数業者間の施工重複を防ぐことにより、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上でも有利と認められることから、日出山二丁目一丁目1号線 外 側溝工事の施行業者である株式会社ノウチ工業を選定する。