

島一丁目地内における漏水に伴う  
水道水の濁りについて（第2報）2024年11月22日  
郡山市上下水道局  
水道施設課  
課長 国分 新市  
TEL：932-7682

令和6年11月22日の早朝から国道4号バイパスと新さくら通りの交差点付近(堤跨道橋付近)の漏水により水道水の濁りや水圧の低下が発生しております。

- 濁水の発生場所 郡山市亀田、島、柏山町の一部の地域 等
- 発生日時 令和6年11月22日（金）7時3分（第1通報）
- 通報件数 蛇口より赤水など99件（16時現在）
- 発生原因 漏水の止水により、周辺水道管内の流れに変化が生じ、管内に付着していた鉄分が流れ出たものであります。
- 対応状況 水道本管の漏水は止水されております。  
給水車2台により、小学校、保育所、病院、介護施設等への応急給水を実施しました。
- 現在状況 水道本管の濁水は収束しておりますが、お客様の家庭に引き込まれている給水管内に残存している濁水が見られる状況であります。  
今後の状況については、ホームページ等によりお知らせしてまいります。

<https://www.city.koriyama.lg.jp/site/jougesuidou/5667.html>



# 位置図



国道4号 (あさか野バイパス)

桑野小学校

濁水発生箇所

漏水箇所

新さくら通り

