

No.	ページ	項目	新	旧
1	33	(6)擁壁の根入れ 技術的基準 [その他の擁壁]	鉄筋コンクリート造等擁壁の根入れ深さは、擁壁前面の地盤面から擁壁底面までの深さをいい、練積み造擁壁に準拠すること。ただし、底板を有する形式の擁壁においては、根入れ深さに底板厚さは含まない。	擁壁の根入れは、擁壁底板が地表に露出しないよう十分な余裕をみて設定すること。
2	46	(1)要求性能 技術的基準	擁壁が以下に示す性能を有していること。なお、地震時の検討は、擁壁の高さが2mを超える場合に行うこと。	擁壁が以下に示す性能を有していること。
3	49	(2)設計定数 技術的基準 [地震時の荷重]	(前略) 設計に用いる設計水平震度 K_h は、標準設計水平震度 K_0 (中規模地震動で0.2、大規模地震動で0.25)に地域別補正係数 C_z (建築基準法施行令第88条第1項に規定する Z の数値、郡山市は0.9)を乗じた値以上とすること。	(前略) 設計に用いる設計水平震度 K_h は、中地震時 0.2以上、大地震時 0.25以上とすること。
4	55	(3)土圧の算定 技術的基準 [滑動に対する検討]	削除	表3(3)-3 擁壁底面と地盤との間の摩擦係数と付着力