10　毎日検査

令和6年度　毎日検査項目結果表（遊離残留塩素濃度）

水道法に基づく給水栓での毎日検査項目（色、濁り、遊離残留塩素測定）を、市民の方に委託して市内20地点で測定しています。色及び濁りは、すべての測定地点で異常ありませんでした。また遊離残留塩素についても、すべての測定地点で水道法に定められている0.1mg/L以上を満たしておりました。

水系		堀口浄水場							熱海	荒井浄水場			柳橋浄水場
		多田野		河内			本宮舘		(直送)	東部NT	(直送)	高倉	
No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地点		虎丸	鶴見坦	日和田	熱海	西田	安積	三穂田	高玉	緑ヶ丘	田村町御代田	田村町谷田川	柳橋
4月	最高	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5
	最低	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
	平均	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
5月	最高	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5
	最低	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.5
	平均	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5
6月	最高	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5
	最低	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5
	平均	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5
7月	最高	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5
	最低	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4
	平均	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4
8月	最高	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5
	最低	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5
	平均	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5
9月	最高	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5
	最低	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.5
	平均	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5
１０月	最高	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5
	最低	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.5
	平均	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5
１１月	最高	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5
	最低	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.5
	平均	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5
１２月	最高	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5
	最低	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.5
	平均	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.5
1月	最高	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5
	最低	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.5
	平均	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5
2月	最高	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5
	最低	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4
	平均	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5
3月	最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5
	最低	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5
	平均	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5
年間	最高	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5
	最低	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.4
	平均	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5
水系別平均		0.3							0.4	0.3			0.5
全水系平均		0.3											

水系		簡易水道							
		湖南西部		湖南東部				熱海中山	
No.		1	2	3	4	5	6	7	8
地点		福良	馬入新田	浜路	横沢	中野	三代	城ノ脇	太田
4月	最高	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
5月	最高	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
6月	最高	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	最低	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
7月	最高	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	最低	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
8月	最高	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
	最低	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
9月	最高	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	最低	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
１０月	最高	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	最低	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
１１月	最高	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
１２月	最高	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
	最低	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
1月	最高	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	最低	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
2月	最高	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
	最低	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
3月	最高	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
	最低	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
年間	最高	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
	最低	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
水系別平均		0.3		0.3				0.3	
全水系平均		0.3							